

Detta är ett **exempel** på hur en kontrollplan kan se ut, **den ska utformas efter projektets förutsättningar** och vid behov kompletteras med övriga tillämpliga punkter.

Kontrollplan liten tillbyggnad

Byggherre:

Fastighetsbeteckning:

S-sakkunnig
B-byggherre

BBR-Boverkets byggregler (finns på Boverkets hemsida)
A-ritningar (arkitekturritningar)
K-ritningar (konstruktionsritningar)
VVS-ritning (värme, ventilation, sanitet)
E-egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet
AMA-administrativa föreskrifter med råd och anvisningar vid entreprenade

Kontrollen avser	Metod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Intygas/Signatur	Anmärkning
Brandsäkert avstånd till annan byggnad	Mätning	BBR 5:611				
Schaktbotten, dränering, markisolering, betongplatta samt armering	Visuellt	K-ritningar				
Fyllningsmaterial vid packning samt betongkvaliteten	Visuellt	Beställningssedel				
Rätt placering av rör i plattan innan gjutning	Fysisk inmätning	VVS-ritning				
Betongen före matläggning, ånghalten får ej överstiga 85% (utförs av S)	Fysisk mätning	AMA YSC.1				
Takstolars dimensionering och utförande	Mottagningskontroll	Leverantörens anvisningar				
Stomstabilitet	Egenkontroll/besiktning	K-ritningar				
Byggfukt i stommaterialet	Fuktkvotsmätning	BBR 6:52				
Takavrinning ,takskyddsanordningar	Visuellt					
Brandskydd, utrymningsmöjligheter	Visuellt	BBR 5:323				
Tillgängligheten		BBR 3:146-3:147 A-ritningar				
Installationer värme och sanitet						
Installationer el (utförs av sakkunnig)						

fortsättning på nästa sida...

Kontrollen avser	Metod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Intygas/Signatur	Anmärkning
Installationer ventilation						
Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov	Visuellt	Beviljat bygglov A-ritningar				
Ansökan om slutbesked		Lämnas till byggnadsnämnden				
Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts						
_____	_____		_____			
Byggherre	Entreprenör (utförande entreprenör)		Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)			

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört